

绥宁县红岩镇污水处理设施及配套管网建设项目更正公告

(招标编号：HNXZ-2022-SY-XMZB-0124)

一、内容：

各潜在投标单位：1. 本项目工程清单（场外给排水工程）内容修改如下：项目编码 项目名称 项目特征描述 040501004003 HDPE 双壁波纹管（带钢线）DN200 1. 垫层、基础材质及厚度：砂石基础 2. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管（带钢线）DN200 3. 连接形式：承插胶圈 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 040501004004 HDPE 双壁波纹管（带钢线）DN300 1. 垫层、基础材质及厚度：砂石基础； 2. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管（带钢线）DN300 3. 连接形式：承插胶圈 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 040501004005 HDPE 双壁波纹管（带钢线）DN400 1. 垫层、基础材质及厚度：砂石基础； 2. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管（带钢线）DN400 3. 连接形式：承插胶圈 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 2. 重点评审单价减少如下四项：工程名称 项目编码 项目名称 项目特征描述 场外给排水工程 040501013001 钢管满包混凝土加固 1. 加固方式：商品混凝土（碎石）C20 满包加固（含模板）； 040504002002 圆形污水混凝土检查井 Φ 1000 圆形污水混凝土检查井 Φ 1000 06MS201-3，页 21 含踏步防坠网等配件 040504002003 圆形污水混凝土沉泥井 Φ 1000 圆形污水混凝土沉泥井 Φ 1000 06MS201-3，页 123 含踏步防坠网等配件 人行道工程 040204004001 花岗岩路沿石 1. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25 砼垫层；2. 材料品种、规格：200*150mm 花岗岩路缘石（倒角磨边）；3. 侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层；4. 侧平石、缘石安砌 麻石侧石 勾缝；5. 石材、瓷砖加工 石材现场磨边 磨边（倒角）；3. 招标文件获取时间为：2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 15 日 4. 开标时间为 2022 年 3 月 31 日 9：30（北京时间）其它内容不变。本次补充公告作为招标文件组成部分，与原招标文件具有同等法律效力，原招标文件中与本补充公告内容不一致之处，以本补充公告为准，请各投标单位知悉，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标单位自行负责。联系方式：招 标 人： 绥宁县住房和城乡建设局；地 址：绥宁县长铺镇；联 系 人： 尹先生；电 话：15343391276；招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司；地 址：湖南省长沙市东二环一段 1139 号湖南国际商务中心二楼；绥宁县地址：绥宁县长铺镇商贸街五巷靠河边二楼；项目组人员：刘秋桃、游恒林、王文清；联 系 人：周女士；电 话：0739-7600006 18173927012；邮 箱：376432840@qq.com；



延期开标：2022-03-31 09:30:00.0

二、监督部门

本招标项目的监督部门为绥宁县住房和城乡建设局、绥宁县招标投标服务中心，电话0739-2570706、0739-2321617。

三、联系方式

招标人：绥宁县住房和城乡建设局

地址：绥宁县长铺镇

联系人：尹先生

电话：15343391276

电子邮件：376432840@qq.com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地址：长沙市芙蓉区东二环一段 1139 号（湖南国际商务中心二楼）


联系人：刘秋桃、游恒林、王文清

电话：18173927012

电子邮件：67956706@qq.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  （签名）

招标人或其招标代理机构：  （盖章）